

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661


tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Załącznik nr 1 do sprawozdania 375/B-2010


Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006+A1 Nr 375/B – 2010

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania drzwi wejściowych opisanych w sprawozdaniu 375/B-2010, wyprodukowanych przez firmę:

P.W. „VIKKING KTS” sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska
Aleja Solidarności 4


Obiekt badany	Właściwość /wielkość/ miara	Norma badawcza	Norma klasyfikacyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B= 1046 H= 2105 Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte 6A (Ciśnienie próbne 250 Pa)
	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Klasa 4 (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 3 m ³ /h m ² lub 0,75 m ³ /h m

Kierownik Jakości


 mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83

Kierownik Techniczny


 mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 27 września 2010 r.