

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.  
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83  
 NIP 625-21-29-966  
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35  
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661


Załącznik nr 1 do sprawozdania 077/B-2009

## Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006

### Nr 077/B – 2009

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania drzwi wejściowych opisanych w sprawozdaniu 077/B-2009 część 1, wyprodukowanych przez firmę:

**P.W. „VIKING KTS” sp. z o.o.**  
 21-500 Biała Podlaska  
 Aleja Solidarności 4

Obiekt badany	Właściwość /wielkość/ miara	Norma badawcza	Norma klasyfikacyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B= 988 H= 2074	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte <b>3A</b> (Ciśnienie próbne 100 Pa)
	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	<b>Klasa 4</b> (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 3 m <sup>3</sup> /h m <sup>2</sup> lub 0,75 m <sup>3</sup> /h m
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.7. Odporność na uderzenie	PN-EN 13049 2004	PN-EN 13049 2004	<b>Klasa 3</b> (Wysokość spadania 450 mm)

Kierownik Jakości

*Andrzej Żyła*  
 mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM  
 TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.  
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA  
 ul. Łaski 83

Kierownik Techniczny

*Bogdan Wojtowicz*  
 mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 12 października 2009 r.