



# LABORATORIUM POMIAROWO BADAWCZE


Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania.  
Nr akredytacji AB 196



## ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI

Zleceniodawca: **PW VIKKING KTS Sp. z o. o.**  
**Al. Solidarności 4**  
**21-500 Biała Podlaska**

Dokument odniesienia: **ENV 1627:2006**

<p><b>Produkty:</b> -Drzwi zewnętrzne jednodzielne z ościeżnicą drewnianą (drewno sosnowe/dębowe)  -Drzwi zewnętrzne jednodzielne z ościeżnicą stalową</p>	 <p style="text-align: center;">Drzwi o wymiarach <math>S_z \times H_z = 1006 \text{ mm} \times 2083 \text{ mm}</math></p>
--	--

Badane drzwi uzyskały następujące wyniki: **Sprawozdanie z badań nr 47/10/LMW/BB**

Cecha badana	Metoda badawcza	Klasyfikacja
Odporność na obciążenie statyczne	ENV 1628:2006	<b>Klasa 2</b> ENV 1627:2006
Odporność na obciążenie dynamiczne	ENV 1629:2006	<b>Klasa 2</b> ENV 1627:2006
Odporność na próby włamania ręcznego	ENV 1630:2006	<b>Klasa 2</b> ENV 1627:2006



Kierownik Laboratorium  
*Mieczysław Kotyński*

Złotów, Lipiec 2010



Metalplast KARO Złotów SA ul.Kujawska 10e 77-400 Złotów  
www.metalplast-karo.com.pl e-mail: ramb@gk-kety.com.pl  
Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilka w Poznaniu - IX Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000120632 NIP 767-000-00-75 REGON 000057388  
tel. +48 672650401 fax +48 672650400 kapitał zakładowy 20.900.000 PLN